

WAARAAN MOETEN DIESELTANKS VOLDOEN?

EISEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR STALEN EN KUNSTSTOF DIESELTANKS PER 1 JANUARI 2015

Onluchting moet min. 3 meter hoog zijn gemeten vanaf de voet van de tank

lekdetectie bij een lekkage aan de binnen- of buitentank zal het vloeistofniveau dalen (=visuele controle)

Tankpistool met automatische afslag

Vulpuntmorsbak vangt gemorste brandstoftijdens leveringen op

Overvulbeveiliging voorkomt dat de tank bij brandstofleveringen kan overlopen

Mangot geeft toegang tot de tank voor bv. controle op roest of vervuiling, reiniging, keuring, enz.

Brandblusser op max. 5 meter van de tankinstallatie (mag ook aan een muur of paal gemonteerd worden)

Aanrijbeveiliging rondom de tank (vangrail, betonblokken, paaltjes, enz.)



Verplichte certificaten

Elke tank moet vanaf 2015 beschikken over een tankcertificaat en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank)

Plaatsing van de tank

Stalen tanks

- afstand korte tankzijde tot muur: min 50 cm
- afstand lange tankzijde tot muur: min. 25 cm

Kunststoftanks

- Moeten min. 5 meter afstand bewaren tot brandbare bouwmaterialen
- Indien dit niet kan, gelden er dezelfde regels als voor stalen tanks maar dan moeten aangrenzende gebouwonderdelen (ramen, deuren, houten wanden, enz.) min 60 minuten brandwerend gemaakt worden.

Binnengeplaatste tanks:

- Binnen mag een dieseltank max. 15 m³ inhoud hebben, in een werkplaats max. 3 m³
- Kunststoftanks groter dan 3 m³ moeten binnen in een lekbak geplaatst worden. - De onluchting moet naar buiten geleid worden d.m.v. KIWA-gecertificeerd leidingwerk

Tankvloer

- Voor het tanken van diesel is een vloeistofdichtevloer vereist
- Bij minder dan 25.000 liter/jaar volstaat een vloeistofkerende vloer.
 - Bij meer dan 25.000 liter/jaar moet op een gecertificeerde vloeistofdichte vloer getankt worden die is aangesloten op een olie en benzine afscheider. (OBAS)

Opgelet!

De gemeenten gaan controleren op de correcte naleving van deze regelgeving, maar gemeenten kunnen ook afwijken van deze KIWA-regels en alternatieve regels voorschrijven!

Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@calpamsmd.nl of bel **0183 750 800**

calpam SMD Olie